

**Dichiarazione di conformità****/// PEIMAR****1. Tipologia di apparecchiatura a cui si riferisce la dichiarazione**

|                             |  |                                  |   |   |                |
|-----------------------------|--|----------------------------------|---|---|----------------|
| <b>Costruttore</b>          | PEIMAR S.r.l   |                                  |   |   |                |
| <b>Tipo apparecchiatura</b> | <b>DISPOSITIVO DI INTERFACCIA</b>  | <b>PROTEZIONE DI INTERFACCIA</b> | <b>DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA</b> | <b>DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE</b> |                |
|                             | X  | X                                | X   |   |                |
| <b>Modello</b>              | PSI-X1P1100-TL   | PSI-X1P1500-TL                   | PSI-X1P2000-TL                            | PSI-X1P2500-TL                            | PSI-X1P3000-TL |
| <b>Versione FW</b>          | Master: 1.08 e successive; Manager: 1.07 e successive                                      |                                  |   |   |                |
| <b>Numero fasi</b>          | Monofase   |                                  |   |   |                |
| <b>Potenza nominale</b>     | 1100 W   | 1500 W                           | 2000 W                                    | 2500 W                                    | 3000 W         |
| <b>Nota</b>                 | Il dispositivo è in grado di limitare la I <sub>dc</sub> allo 0.5% della corrente nominale |                                  |   |   |                |

**2. Riferimento dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi fascicoli di prova**

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Fascicolo di prova n.</b> | CN23X959 001                       |
| <b>Emesso da</b>             | TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd. |
| <b>Accreditamento</b>        | CNAS n. L3038                      |


**3. Dichiarazione di Conformità alle prescrizioni CEI 0-21**

Con la presente dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n°445, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445), il sottoscritto Marco Casale, in qualità di legale rappresentante della Società PEIMAR s.r.l., con sede in via Cefalonia 70, 25124 Brescia ITALY, P.IVA 03416340986, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Brescia con numero d'iscrizione 03416340986

**DICHIARA**

che gli inverter di propria costruzione di cui al precedente punto 1 sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21;V1:2022-11. Attesta altresì che la produzione dei dispositivi avviene in regime di qualità (secondo ISO 9001, ed. 2000 e s.m.i.)

Marco Casale



Certifico io Avv. Roberto Di Placido, Notaio residente in Brescia, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, essere vera e autentica la premessa firma del signor:

**CASALE MARCO**, nato ad Avellino il giorno 23 ottobre 1983, residente a Brescia in via Fratelli Ugoni n. 36, Codice fiscale CSL MRC 83R23 A509S, cittadino italiano.

Brescia, 12 giugno 2024

