

1. Tipologia di apparecchiatura a cui si riferisce la dichiarazione

Costruttore	PEIMAR S.r.l			
Tipo apparecchiatura	DISPOSITIVO DI INTERFACCIA	PROTEZIONE DI INTERFACCIA	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE
			X	
Modello	PSI-J40000-TP	PSI-J50000-TP	PSI-J60000-TP	
Versione FW	V2.012 e successive			
Numero fasi	Trifase			
Potenza nominale	40000 W	50000 W	60000 W	
Nota	Il dispositivo è in grado di limitare la Idc allo 0.5% della corrente nominale			

2. Riferimento dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi fascicoli di prova

Fascicolo di prova n.	200713108GZU-001
Emesso da	Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch
Accreditamento	CNAS n. L0220

3. Dichiarazione di Conformità alle prescrizioni CEI 0-21

Con la presente dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n°445, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445), il sottoscritto Marco Casale, in qualità di legale rappresentante della Società PEIMAR s.r.l., con sede in via Creta 72, 25124 Brescia ITALY, P.IVA IT03416340986, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Brescia con numero d'iscrizione 03416340986

DICHIARA

che gli inverter di propria costruzione di cui al precedente punto 1 sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 0-21:2019-04. Attesta altresì che la produzione dei dispositivi avviene in regime di qualità (secondo ISO 9001, ed. 2000 e s.m.i.)

Luogo e Data
BRESCIA, 03/09/2020

Marco Casale (CEO)



COMUNE DI BRESCIA
 Ai sensi dell'art. 21, comma 2 del DPR n. 445/2000
 dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza
 dal sig. CASALE MARCO
 residente a BRESCIA - Via F.lli UGONI 36
 della cui identità mi sono accertato mediante
 esibizione del documento ei
AS 8006143
 Brescia il 03-09-2020

L'INCARICATO DI VERIFICA È
 L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
 DAMAZIO CRISTINA
 (M. S. 109)